



מועצה מקומית באר יעקב

תאריך: יום ראשון, י' בכסלו, תש"פ
08/12/19

לכבוד
משתתפי המכרז
מכרז פומבי 14/19
המועצה המקומית באר יעקב

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 14/19 לתחזוקת מתקני חשמל לתאורת רחובות, מוסדות ומבני ציבור במועצה המקומית באר יעקב
מסמך הבהרות מספר 1

המועצה המקומית באר יעקב (להלן – המועצה) מתכבדת בזה להעביר אליכם שאלות הבהרה ותשובות המועצה לשאלות אלה, כפי שהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז.

חלק מהשאלות התקבלו באיחור לעומת המועדים שנקבעו, עם זאת המועצה מצאה לנכון, לפני משורת הדין, ולמניעת ספקות, להשיב על השאלות לגופן.

מסמך זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.

מס'	שאלה	תשובה
1	עפי' המפרט נדרש הקבלן לבצע בדיקות ע"י בודק מוסמך לכלל מבני הציבור, עלות דוח בודק יכולה להגיע לעלויות של כ 1500 ₪ לפי גודל המבנה, ביה"ס, גן ילדים, מתנ"ס או מבנה ציבורי אחר.	המועצה תורה לקבלן הזוכה במכרז בדבר זהות הבודק ותישא בהוצאות הבדיקות. הקבלן הזוכה במכרז יידרש לפקח על הבודק ולאשר את העבודות, ללא תמורה נוספת על הריטיינר.
2	האם במעמד מסירת העבודה לקבלן הרשות מציגה דוח בודק נכון לתאריך המסירה, (כך צריך להיות) שמאשר תקינות מערכות החשמל.	כל דו"חות הבודק הקיימים בידי המועצה יועברו לזוכה במכרז ככל הנדרש.
3	במידה ויש ליקויים, מי מביא לדוח 0	לקראת פתיחת שנת הלימודים תש"פ, כל מבני החינוך עברו אישור בודק מוסמך כולל תיקון ליקויים ובדיקות מיטלטלין. כיום לא קיימות תקלות חריגות וככל שיתגלו בהמשך, על הקבלן הזוכה תחול החובה לתקן כחלק מהריטיינר.
4	עבודות אחזקה ויזומות שני דברים שונים, אבקש לשקול לקבל הצעות שונות לשני הפרקים.	הבקשה נדחית.
5	צוין שכל עבודות הפיתוח שיבוצעו ע"י אחרים ימסרו לאחזקת הקבלן לאחר סיום מסירה אבקש לשנות לאחר שנת בדיק וכמובן שהעבודה תימסר ברמה של בדיקת מתקן מאושרת ותקינה.	הבקשה מתקבלת, ובלבד שבכל מקרה של תקלה או פגם, הקבלן הזוכה במכרז יהא אחראי לפנות ו/או להפעיל ו/או לנהל את הקבלן המבצע/ האחראי בשנת בדיק וכמו כן, הקבלן הזוכה במכרז יידרש לפקח על הקבלן המבצע ולאשר את עבודתו, ללא תמורה נוספת על הריטיינר.
6	בדפי המכרז נרשמו כמויות פנסים עפי' ספירה. מה קורה אם מתווספים שכונות או שצפ' האם החשבון יוגש עפי' כמות בפועל?	ראו סעיף 3.2 בהסכם המכרז (בעמ' 39 בחוברת המכרז).



מועצה מקומית באר יעקב

מגרשי הספורט נכללים בספירת מתקני המועצה; אין שינוי בתנאי המכרז.	מגרשי הספורט לא נכללו בספירה. כמו כן, ישנם מגרשי ספורט מחוברים למרכזיית תאורה. כמו כן, מחיר האחזקה של גופים אלו שונה ממחיר אחזקת פנסי רחוב.	7
ראו התשובה לשאלה 2 לעיל.	נבקש לקבל את כל הדו"חות הקיימים של הבודקים המוסמכים לכל מתקני החשמל.	8
ראו התשובות לשאלות 1, 3 לעיל.	במידה ובודק חשמל מוסמך מטעם הקבלן הזוכה מגלה כי ישנם מתקנים שלא עומדים בתקן וצריך להשקיע בהם הרבה כסף בתיקונים האם זה כלול במחיר האחזקה או שיהיה תשלום בנפרד?	9

בכבוד רב,
עו"ד מתן חותה, מנכ"ל המועצה
המועצה המקומית באר יעקב

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

חתימה + חותמת

שם המציע

תאריך