



פליז מגולוון 40x4mm  
 פס השוואת פוטנציאלים עשוי מנהושת 40/4 מ"מ עם 7 ברגי חיבור  
 לפחות מותקן 40 מ"מ מהקיור בגובה המסופן ע"ג התוכנית  
 יציאת קוץ הארקה מפרופיל 40x4 מ"מ בתוך קופסא חיבורים עם מכסה מחוץ  
 בעזרת ברגים מותקנת מעל גובה פני קרקע הסופיים ושגש בר-קימא יארקה לא לפרק  
 אלקטרוזות ארקה

הכנת משולית עבור הונת משטח  
 הכנת צינור 2x50

הכנת משולית עבור הונת חשמל  
 הכנת צינור 2x110

מס' נושא	תאריך
שינויים הוכן עבור:	
באר יעקוב	
המקום:	
מבנה מלתחות באר יעקוב	
תכנית תשתיות והארקה יסוד	
לעיון	למכרז
שרטט	חנין
תכנון	מייסרה
אשר	מייסרה
מס' גליון:	E2005-01
דלתא מהנדסים יועצים אינג' מיסרה מחאג'נה רודסת חושמל, תארה וארניה טלפון: 0524340511 - 046644381	