



מועצה מקומית באר יעקב

תאריך: יום שני 26 אפריל 2021
י"ד אייר תשפ"א

משתתפי המכרז
המועצה המקומית באר יעקב

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי 10/21 הקמת תחנת שאיבה
מסמך הבהרות 6

המועצה המקומית באר יעקב (להלן – **המועצה**) מתכבדת בזה להעביר אליכם שאלת הבהרה ותשובת המועצה לשאלה, כפי שהופנו אליה על ידי משתתפי המכרז נכון למועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה. תשובת המועצה לשאלת הבהרה, מסמך הבהרות זה והנספחים המצורפים לו, ככל שצורפו, מתווספים לכלל מסמכי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.

א. שאלות הבהרה:

מס'	שאלה	תשובה	תוצאה
1	בבדיקה שנעשתה על ידינו, התברר שאין תיאום מלא בין כתב כמויות ותכניות. למשל, מגוב מכני בכתב כמויות 1, בתכנית – 2.	יסופק ויותקן מגוב מכני יחיד. בתוכניות המבנה יש תכנון והכנות שנדרש ביצועם לאספקה והתקנה של מגוב מכני נוסף בעתיד.	נדחה אין שינוי בתנאי המכרז.
2	כמו כן, סעיף חוזה 40.08.0002 – שער חשמלי נגרר – ברוחב 5.1 מ', בגובה 2.5 מטר, מתומכר 6,847 ש. המחיר זה אינו ריאלי.	מחיר יחידה לסעיף 40.08.0002 נשאר ללא שינוי כפי שאושר באומדן המכרז על ידי בקרת רשות מקרקעי ישראל.	נדחה אין שינוי בתנאי המכרז.

בכבוד רב,

רו"ח דני אורן
מנכ"ל המועצה

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל נושא שאין לו התייחסות משמעו, כי הבהרה ו/או ההסתייגות נדחתה. אי התייחסות משמע דחייה. על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

חתימה + חותמת

שם המציע

תאריך